



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 60, +7(856) 340-62-28, gudnr@80.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Центрально - Городского  
района г. Макеевки отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского  
округа Макеевка управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ДНР, г. Макеевка, ул. Менделеева, 34, тел. + 7(8563) 6-12-16

e-mail: gpn\_mak\_centr@80.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 25/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ  
"ЛИЦЕЙ № 2 "ПРЕСТИЖ" ГОРОДА МАКЕЕВКИ"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Центрально - Городского района г. Макеевки отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Макеевка управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике капитана внутренней службы Фроловой Анастасии Александровны № 25 от «21» февраля 2024 года о проведении внеплановой выездной проверки.

в период с «29» февраля 2024 г. по «29» февраля 2024 г.

1) Старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы Центрально – Городского района г. Макеевки отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Макеевка управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике старшим лейтенантом внутренней службы Шаповал Мариной Юрьевной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица  
Директор МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ "ЛИЦЕЙ № 2 "ПРЕСТИЖ" ГОРОДА МАКЕЕВКИ" Юрьева  
Юлия Евгеньевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
<b>Участковый избирательный участок № 577</b>				
1.	Установить систему пожарной сигнализации на объекте, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей (в том числе на чердаке).	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее – ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008) ст. 6, ч. 2 ст. 54 Приказ МЧС России от 31.07.2020 N 582"Об утверждении свода правил" Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования. СП 484.1311500.2020 Приложение А, Таблица А.1, п. 14	01.08.2024	
2.	В целях обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре оборудовать объект защиты системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	ст. 6 ФЗ №123-ФЗ «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» СП 3.13130.2009 (далее - СП 3.13130.2009) утвержден приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 № 173 таблица 2 п. 14 Постановлением Правительства РФ от	01.08.2024	

		01.09.2021 N 1464 п. 8, приложение 5, п. 18		
3.	Помещения здания оборудовать фотолюминесцентными системами эвакуации, предназначенными для обеспечения эвакуации людей в случае возникновения пожара, в том числе при аварийном отключении освещения.	п 3 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 4 ФЗ № 123-ФЗ; п. 9.1.1.3 «ГОСТ 34428-2018. Межгосударственный стандарт. Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия» (далее - ГОСТ 34428-2018)	01.08.2024	
4.	Руководителю объекта защиты обеспечить при эксплуатации эвакуационных путей и выходов соблюдение проектных решений (в части освещенности, путей и выходов) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (отсутствует эвакуационное освещение).	ст. 6 ФЗ №123-ФЗ СП 251.1325800.2016 «ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х ОРГАНИЗАЦИЙ. Правила проектирования» (далее - СП 251.1325800.2016) п. 7.3.15.	01.08.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

*Директор ООО - Ю.С. Гриве*

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

*Гриве*  
(подпись)

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Центрально-Городского района г. Макеевки отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Макеевка управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике старший лейтенант внутренней службы Шаповал К.Ю.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

*Шаповал*  
(подпись)