



**Прокуратура
Российской Федерации**

**Прокуратура
Донецкой Народной Республики**

**Прокуратура
Центрально-Городского района
города Макеевки**

ул. Островского, 7а, помещение 2, г. Макеевка,
Донецкая Народная Республика, 286157

21.05.2023 № 79-119/2023

На № _____

Директору Муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения «Лицей № 2 «Престиж»
города Макеевки»

Юрьевой Ю.Е.

ул. Шевченко, 37а
г. Макеевка
Донецкая Народная Республика, 286157

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
(в порядке ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»)

Прокуратурой Центрально-Городского района города Макеевки проведена проверка исполнения Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при организации образовательного процесса в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей № 2 «Престиж» города Макеевки» (далее – учреждение).

В соответствии с ч. 1 ст. 43 Конституции Российской Федерации и ч. 1 ст. 32 Конституции Донецкой Народной Республики каждый имеет право на образование.

Согласно п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Проверкой установлено, что в нарушение основных принципов противодействия терроризму, установленных ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации,

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006, учреждение, являясь объектом третьей категории опасности, не обеспечило оснащение системами видеонаблюдения и охрану сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, Увоенизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.

✓ Кроме того, в нарушение п. 1 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утверждённого приказом Министра образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309, учреждением не созданы условия доступности объекта и предоставляемых им услуг для инвалидов: исследование объекта и предоставляемых услуг не проведено, паспорт доступности не составлен, меры по поэтапному повышению уровня доступности объекта и предоставляемых услуг не принимаются.

В соответствии с ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства. ✓

Так, в нарушение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждённого постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, в учреждении не обеспечен подвод горячей воды к рукомойникам в обеденном зале и медицинском кабинете, умывальным раковинам – в санузлах; в кладовой для хранения пищевых продуктов отсутствует прибор для измерения относительной влажности воздуха; отсутствуют смесители на мойках в цехе сырой продукции, рукомойнике – в пищеблоке; в туалетных комнатах в кабинках отсутствуют двери.

Исходя из содержания п.п. 1, 2, 5 ч. 2 ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны, в том числе: соблюдать требования пожарной безопасности; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты.

В нарушение ст.ст. 6, 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утверждённого приказом МЧС Российской Федерации от 19.03.2020 № 194,

СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», утвержденного приказом МЧС Российской Федерации от 31.07.2020 № 582, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 № 173, учреждением не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности здания; не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации; руководитель объекта и ответственный по пожарной безопасности не прошли обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности; не обеспечено размещение на объекте защиты знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено»; не обеспечено ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного; помещение не оборудовано системой пожарной сигнализации; не оборудована система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; на путях эвакуации из здания не предусмотрено аварийное и эвакуационное освещение; не организовано размещение планов эвакуации людей при пожаре на видных местах 2-3 этажей; не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте электрощитовой, библиотеки; объект защиты не оборудован устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений; допущено размещение предметов на путях эвакуации (при выходе из подвала (труба); допущено использование подвального этажа, для хранения мебели и других предметов; запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа (выходы из актового зала на улицу, из лестничной клетки на улицу в правом крыле здания); изменено направление открывания дверей выхода из актового зала на улицу; допускается устройство в лестничных клетках подсобных помещений в правом крыле; не обеспечено наличие приспособлений для самозакрывания на дверях лестничных клеток (1-3 этажи); помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (кладовая на 1 этаже, напротив актового зала, архив на 3 этаже, книгохранилище библиотеки от кабинета № 315) не установлены противопожарные двери; 2 выхода на кровлю не оборудованы противопожарными люками); огнетушители не размещены в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание, либо на высоте не более 1,5 м до верха корпуса огнетушителя (пищевблок, компьютерный класс, кабинет информатике, кабинет русского языка); допускается использование электроустановочных изделий (розеток, рубильников),

с повреждениями (теплопункт в подвале, при входе в туалет (подвал)); допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (левое крыло (эвакуационный выход с лестничной клетки)); не обеспечено беспрепятственное движение людей через эвакуационные выходы (эвакуационный выход возле теплопункта в подвале забит досками); не определён порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением акта (не реже 1 раза в год); объект не обеспечен системой эвакуационной фотолюминесцентной (СЭФ).

Таким образом, вышеуказанные нарушения законов свидетельствуют о несоблюдении прав учащихся на безопасные условия обучения, отвечающие санитарно-эпидемиологическим, пожарным и антитеррористическим требованиям, что является недопустимым.

Причинами и условиями допущенных нарушений являются ненадлежащее исполнение ответственными лицами Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 2 «Престиж» города Макеевки» возложенных на них обязанностей и отсутствие контроля со стороны директора учреждения за деятельностью подчинённых сотрудников.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», –

ТРЕБУЮ:


1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление об устранении нарушений закона и принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, по вине которых допущены нарушения закона.

3. Уведомить прокуратуру Центрально-Городского района города Макеевки о дне, времени и месте рассмотрения представления для обеспечения участия представителя прокуратуры в его рассмотрении в соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».

4. О результатах рассмотрения представления и принятых конкретных мерах по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, в течение месяца со дня внесения представления, письменно, с приложением заверенных копий документов, уведомить прокуратуру Центрально-Городского района города Макеевки.

**И.о. заместителя
прокурора Центрально-Городского района
города Макеевки**


А.И. Тесля